MINISTERUL MUNCII SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE
DEZVOLTARE PENTRU PROTECŢIA MUNCII
ORGANISMUL DE CERTIFICARE ICSPM-CS
Str. Gen.Budişteanu nr.15,sector 1, Bucureşti, România,
tel.: (021) 3.15.78.22/313.31.58, fax: (021)3.15.78.22
tel.Organism de certificare ICSPM-CS: (021)3.10.18.10
E-mail organism de certificare: icspm-cs@protectiamuncii.ro

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. 1125/10.07.2006

1. Prezentul certificat este emis pentru:

- Denumire produs **Prăjină electroizolantă, din module, cu utilizare multiplă şi pe timp cu precipitaţii, în instalaţii electrice cu tensiunea nominală de 400kV**

- Materiale -

- Simbolizare produs PMP-400-4-B/ba

- Tip produs prăjină electroizolantă cu sistem de cuplare tip baionet clasic (cuplare de tip articulat) pentru verificarea şi pe timp cu precipitaţii în instalaţii electrice. Lungimea totală a prăjinii Lt este de 5,02 m, lungimea mânerului Lm este de 1,1m, lungimea utilă Lu este de 3,92 m şi numărulde mansoane din cauciuc este de 12

- Domeniu de utilizare instalaţii electrice cu tensiunea nominală de utilizare maximă de 220 kV pentru diverse operaţii conform specificaţiilor prevăzute de Cartea tehnică. Se utilizează conform instrucţiunilor livrate împreună cu componentele de către firma ROMIND T & G Bucureşti şi certificate conform legislaţiei

- Standard de produs SF nr.36/99-rev.1/ed.1

2. Solicitantul certificării ROMIND T&G. Soluţii şi Tehnologii Moderne

- Adresă B-dul Basarabia nr. 250, Pavilion Grup Industrial TITAN, et.1, Sector 3, Bucureşti

3. Producător ROMIND T&G. Soluţii şi Tehnologii Moderne

- Adresă B-dul Basarabia nr. 250, Pavilion Grup Industrial TITAN, et.1, Sector 3, Bucureşti

- Cod SIRUES

- Marcă producător **ROMIND**

4. Normele după care s-a făcut certificarea Cerinţele de securitate şi sănătate prevăzute de regulile tehnice aplicabile ET; SF nr.36/99- rev.1/ed.1; SR EN 61230/97; SR EN 61235/99; CEI 1235; CEI 60-1/1989-11; CEI 212; SR HD 478.2.1S1; Norme specifice de protecţia muncii pentru transportul şi distribuţia energiei electrice- NSPM nr.65/2004 (rev. Ed.2002); Instructiuni privind încercările electrice ale mijloacelor de protecţie a muncii RE-I2-83-ed.1995

5. Concluzii Produsul îndeplineşte cerinţele de securitate şi sănătate corespunzătoare domeniului de utilizare şi limitelor acestuia menţionate în anexă şi are performanţe tehnice în limita specificaţiilor tehnice prevăzute de standardele române şi europene şi normele de protecţia muncii menţionate în anexă.

6. Valabilitatea certificatului de conformitate **10.07.2008**

PREŞEDINTE	**ŞEF**
ORGANISM DE CERTIFICARE	**CERTIFICARE ECHIPAMENTE TEHNICE**
Dr.ing. MIHAI COSTESCU	**Drd.ing. ANCA ANTONOV**

În caz de litigiu, numai originalul în limba română este valabil.Certificatul de conformitate este valabil numai însoţit de anexă, ca parte integrantă a acestuia.

CERTIFICARE DE SECURITATE ET 1