

**STATEMENT OF CONFORMITY TO TECHNICAL SPECIFICATION
No. 90356R2SOCSPEC**

*ATTESTATO DI CONFORMITA' ALLA SPECIFICA TECNICA
N° 90356R2SOCSPEC*

Equipment <i>Apparato</i>	Dispositivo di messa a terra e in corto circuito di cavi bt in corrispondenza di punti fissi predisposti
Applicant <i>Richiedente</i>	WORK Italia S.r.l. Via Podere la Vigna 7/9 I – 20019 Settimo Milanese (Mi)
Manufacturer <i>Costruttore</i>	WORK Italia S.r.l. Via Podere la Vigna 7/9 I – 20019 Settimo Milanese (Mi)
Model/type <i>Modello / Tipo</i>	WBT 127
Ratings <i>Dati tecnici</i>	Icc: 8kA _{eff} x 0.2s
Additional information <i>Informazioni aggiuntive</i>	---
Variants <i>Varianti</i>	---
The above mentioned equipment complies with the requirements of the technical specification: <i>L'apparato sopra menzionato è conforme ai requisiti della specifica tecnica:</i>	Specifica Tecnica ENEL Distribuzione EA 0127 – Rev. 03 del 24-10-2001 Dispositivo di messa a terra e in corto circuito di cavi bt in corrispondenza di punti fissi predisposti Punto 9.11 – Prova di tenuta alla corrente di corto circuito
Results of performed tests are shown in the test report(s) <i>I risultati delle prove eseguite sono riportati nel(i) rapporto(i) di prova</i>	Nemko S.p.a. 90356R1TRFSPEC emesso il 2007-07-30

This Statement of Conformity to Technical specification refers to the tested sample(s), does not involve production surveillance and does not allow the use of the Nemko mark on the product.
Questo Attestato di Conformità alla Specifica Tecnica si riferisce al campione(i) provato(i), non include la sorveglianza della produzione e non permette l'apposizione del marchio Nemko sul prodotto.

Date of issue: 2007-09-05

Data di emissione

Nemko AS

Certification Dpt.


Geir Horthe

This document is composed by 1 page
Questo documento è composto da 1 pagina