

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE
PENTRU PROTECȚIA MUNCII "Alexandru Darabont" Bucuresti
ORGANISMUL DE CERTIFICARE ICSPM-CS
B-dul Ghencea nr.35A, sector 6, București, România,
tel.: (021) 3.15.78.22/313.31.58, fax: (021)3.15.78.22
tel.Organism de certificare ICSPM-CS: (021)3.10.18.10
E-mail organism de certificare: icspm-cs@protectiamuncii.ro



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr.1805/30.01.2025

1. Prezentul certificat este emis pentru:

- Denumire produs **Teacă electroizolantă, clasa 0, pentru executarea de lucrări sub tensiune în instalațiile de joasă tensiune ($U_n \leq 1\text{kV}$) utilizabilă pe timp fără precipitații**

- Materiale **granule PVC de culoare galbenă**

- Simbolizare produs **TE-L-0**

- Tip produs **mijloc protecție destinat izolării conductoarelor (neizolate) liniilor electrice aeriene de joasă tensiune ($U_n \leq 1\text{kV}$), pe timp fără precipitații, în cazul în care se impune lucrul fără a scoate instalația de sub tensiune. Tipo-dimensiuni ale tecii electroizolante: lungimea de 75cm, greutatea de 0,69kg cu 3 clești de prindere pentru modelul TE-75-0 ; lungimea de 150cm, greutatea de 1,4kg cu 4 clești de prindere pentru modelul TE-150-0; lungimea de 200cm, greutatea de 1,9kg cu 6 clești de prindere pentru modelul TE-200-0; lungimea de 250cm, greutatea de 2,4kg cu 6 clești de prindere pentru modelul TE-250-0 și respectiv lungimea de 300cm, greutatea de 2,8kg cu 8 clești de prindere pentru modelul TE-300-0**

- Domeniu de utilizare **linii electrice aeriene de joasă tensiune conductoarelor (neizolate) liniilor electrice aeriene de joasă tensiune ($U_n \leq 1\text{kV}$), pe timp fără precipitații, în cazul în care se impune lucrul fără a scoate instalația de sub tensiune. Se pot folosi și pentru a preveni scurtcircuitarea accidentală a conductoarelor liniilor electrice, în cazul în care se lucrează sub tensiune. Se pot folosi și în zonele consolelor stâlpilor (de beton sau metalici) unde este necesară «îmbrăcarea» inclusiv a izolatorilor. Se pot fi utilizate și în alte locații din cadrul instalațiilor electrice de joasă tensiune ($U_n \leq 1\text{kV}$), pe timp fără precipitații, acolo unde configurația instalației permite instalarea acestora pe elemente conductoare. Se utilizează conform instrucțiunilor conținute în Cartea tehnică, cod HTC 0990-ed.0/rev.5-2017, livrate împreună cu teaca electroizolantă și setul de clești de prindere din material plastic (care nu sunt electroizolanți) de către firma ROMIND T&G și certificate conform legislației.**

2. Solicitantul certificării **ROMIND T&G**

- Adresă **Str. Biruintei nr.162(DN3 Bucuresti-Calarasi, km 14+900), Pantelimon, jud.Ilfov**

3. Producător **SC TEXTOR INDUSTRIAL PROJECT SRL**

- Adresă **Calea Șagului nr.140, Timișoara, RO-300517, jud. Timiș**

- Marcă producător **ROMIND**

4. Normele după care s-a făcut certificarea

Cerințele de securitate și sănătate prevăzute de regulile tehnice aplicabile EM; HG nr.1146/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă; SR EN 61479/2003 (EN 61479 :2001) ; SR EN 61479 :2003/A1:2003 (EN 61479 :2001/A1 :2002; CEI 974) ; SR EN 60721-2-1:2014; Instrucțiuni proprii referitoare la transportul și distribuția energiei electrice, stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr.319 privind securitatea și sănătatea în muncă (Instrucțiuni proprii de securitate a muncii pentru instalații electrice în exploatare elaborate de SC "ELECTRICA" SA sau altă societate din sectorul energetic sau alte industrii)

5. Concluzii

Produsul îndeplinește cerințele de securitate și sănătate corespunzătoare domeniului de utilizare și limitelor acestuia menționate în anexă și are performanțe în limita specificațiilor tehnice prevăzute de standardele române și europene și reglementările tehnice privind securitatea și sănătatea în muncă menționate în anexă

6. Valabilitatea certificatului de conformitate **30.01.2027**

PRESEDINTE
ORGANISM DE CERTIFICARE
Dr.ing. DORU COSTIN DARABONT



ȘEF
CERTIFICARE ECHIPAMENTE TEHNICE
Dr.ing. ANCA ANTONOV

În caz de litigiu, numai originalul în limba română este valabil. Certificatul de conformitate este valabil numai însoțit de anexă, ca parte integrantă a acestuia.



CERTIFICARE
DE
SECURITATE
ET

2