



OICPE  
ELECTRIC PRODUCTS CERTIFICATION  
INDEPENDENT BODY

OICPE - ORGANISM INDEPENDENT PENTRU  
CERTIFICAREA PRODUSELOR ELECTRICE

[www.oicpe.ro](http://www.oicpe.ro)

Splaiul Unirii 313, lot 2, parter din constructia P+4, C1-U63  
030138, sector 3, Bucuresti - România

031 426 0970

[oicpe@oicpe.ro](mailto:oicpe@oicpe.ro)

Nr. RC: J40/3946/2009

CIF: RO25338954

Cont: RO60CARP0452P00633990RO01-Patria Bank  
RO71TREZ5069XXX011505 - Trezorerie sector 3

## LICENȚĂ Licence

Licența nr:

Licence No:

855

Data emiterii:

Date of issue:  
(day/month/year)

11.02.2022

Statut:

Status:

Prelungire valabilitate

Licența pentru Marcă  
de Conformitate nr.  
855/11.02.2019

Exemplar nr:

Copy No:

1/4

Număr dosar certificare:

Certification file No:

387/7-P

Contract de licențiere nr:

Licence Agreement No:

4/2019 și Act

Adițional nr. 1/2022

Pagina

Page

1/5

**ELECTRIC PRODUCTS CERTIFICATION INDEPENDENT BODY-OICPE acordă:**

Electric Products Certification Independent Body - OICPE grants to

**Titularului de licență** (nume și adresă):

The licence holder (name and address):

**ROMIND T&G SRL**

**Bd. Biruinței nr. 162, oraș Pantelimon, jud. Ilfov, 077145, Romania**

**Dreptul de utilizare a Mărcii de conformitate**  **pentru:**

The right to use the  Conformity Mark for:

**Denumire produs:**

Product name:

**Detector de tensiune de tip capacitiv tip DETECT pentru  
instalațiile electrice interioare și exterioare, cu utilizare și pe  
timp cu precipitații**

**Tip/model de referință:**

Reference type/model:

**DETECT 6 - 20 kV**

**Varianta(e):**

Variant(s):

**Conform anexă**

**Marca comercială înregistrată:**

Registered Trade Mark:

-

**Domeniul de aplicare:**

Application range:

**Cod CPSA 2733. Dispozitive de conexiune pentru fire și  
cabluri electronice și electrice**

**Producător** (nume și adresă):

Manufacturer (name and address):

**ROMIND T&G SRL**

**Bd. Biruinței nr. 162, oraș Pantelimon, jud. Ilfov, 077145, Romania**

**Locul de producție** (nume și adresă):

Manufacturing location (name and address):

**ROMIND T&G SRL**

**Bd. Biruinței nr. 162, oraș Pantelimon, jud. Ilfov, 077145, Romania**

**Produsul a fost evaluat și corespunde cu  
cerințele documentelor normative:**

The product has been assessed and it complies  
with the requirements of normative documents:

**SR EN 61243-1:2006+A1:2010**

**SF nr.137/2018 pct. 3.8.1 și 3.8.2\* - elaborat de ROMIND T&G SR**

**Licența este valabilă până la data:**

The licence is valid until:

**25.04.2024**

În condițiile menținerii conformității produselor cu cerințele documentelor normative specificate și cu respectarea cerințelor din Contractul General nr. 33/2018 cu Actul Adițional nr. 1/2022 și Contractul de Licențiere nr. 4/2019 cu Actul Adițional nr. 1/2022.

in condition that the conformity of the products is maintained to the requirements of the specified standards, and that the requirements in the General Agreement no 33/2018 with Addendum no. 1/2022 and in the Licence Agreement no. 4/2019 with Addendum no. 1/2022 are fulfilled.

SF 13/1998, rev.7, ed. 0/2015 nu este acoperit de acreditarea RENAR. SF 13/1998, rev.7, ed. 0/2015 is not covered by RENAR accreditation.

Schema de certificare utilizată este « 3 » cu respectarea activităților din SR EN ISO / IEC 17067, pe bază de încercări ale produselor eșantionate din producție și supraveghere a fabricației.

The certification scheme used is « 3 » in compliance with the activities of SR EN ISO / IEC 17067, based on tests on products sampled from production and manufacture surveillance.

**MANAGER DEPARTAMENT CERTIFICARE**

CERTIFICATION DEPARTMENT MANAGER

**ing. Dragoș Rosmeteniuc**





OICPE  
ELECTRIC PRODUCTS CERTIFICATION  
INDEPENDENT BODY

OICPE - ORGANISM INDEPENDENT PENTRU  
CERTIFICAREA PRODUSELOR ELECTRICE

[www.oicpe.ro](http://www.oicpe.ro)

Splaiul Unirii 313, lot 2, parter din constructia P+4, C1-U63  
030138, sector 3, Bucuresti - România  
031 426 0970  
[oicpe@oicpe.ro](mailto:oicpe@oicpe.ro)  
Nr. RC: J40/3946/2009  
CIF: RO25338954  
Cont: RO60CARP0452P00633990RO01-Patria Bank  
RO71TREZ5069XXX011505 - Trezorerie sector 3

Număr dosar  
certificare:  
Certification file no:

387/7-P

## ANEXĂ

Annex

Exemplar nr:  
Copy No:

1/4

Pagina  
Page

2/5

Această anexă este valabilă numai cu **LICENȚA nr. 855/11.02.2022**

*This annex is valid only together with the LICENCE No*

Raport de evaluare a producției nr. **3.1/27.01.2022**

*Production assessment report No*

Titular licență (nume și adresă): **ROMIND T&G SRL, Bd. Biruinței nr. 162, oraș Pantelimon, jud. Ilfov,**  
*Licence holder (name and address):* **077145, Romania**

Denumire produs: **Detector de tensiune de tip capacitiv tip DETECT pentru instalațiile electrice**  
*Product name:* **interioare și exterioare, cu utilizare și pe timp cu precipitații**

| Nr.crt.<br>No | Tip/model<br>Type/Model                | Raport de încercare<br>Test Report                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Date tehnice<br>Technical Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | <b>DETECT 6 - 20 kV</b><br>(referință) | <b>70/04.02.2019</b><br>RI emis de OICPE-LICPE, în<br>conformitate cu SR EN 61243-<br>1:2006+ A1:2010 și<br>SF nr.137/2018 pct. 3.8.1 și<br>3.8.2<br><br><b>17/09.02.2022</b><br>RI emis de OICPE-LICPE, în<br>conformitate cu SR EN 61243-<br>1:2006+ A1:2010, pct. 4.1,<br>4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 5.2, 6.1,<br>6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5,<br>6.2.7, 6.2.8, 6.2.9, 6.3.1, 6.3.3,<br>6.4.1, 6.4.4, 6.4.5, 6.4.6, 6.4.7<br>și<br>SF nr.137/2018 pct. 3.8.1 și<br>3.8.2 | Domeniu de tensiuni nominale: 6 – 20 kV<br>Frecvența nominală: 50 Hz<br>Grupa de indicare: III<br>Categorია: L<br>Categorია climatică: N<br>Sursa de alimentare: Baterie alcalină 9 V<br>Interval de temperatură și umiditate:<br>- 25 °C ... + 55 °C; 20 % ... 96 % Ur<br>Nivel de indicație sonoră: min. 67 dB (A)<br>Elemente de semnalizare:<br>- 12 LED-uri culoare roșie – prezența<br>tensiunii<br>- 1 LED culoare verde – starea detectorului –<br>în mod activ<br>- 3 LED-uri culoare portocalie – defectare<br>detector / baterie descărcată<br>- 1 difuzor pentru semnalizare acustică<br>Masa: max. 0,365 kg<br>Dimensiuni:<br>- Lungime: 372 mm<br>- Diametru: 60 mm<br>Domeniu de utilizare:<br>Utilizare – Interior / Exterior în condiții uscate<br>și cu precipitații<br>Tensiunea de prag: 2,0 kV < U <sub>p</sub> ≤ 2,7 kV<br>Serii: 51, 52, 53 / 2022 |

**MANAGER DEPARTAMENT CERTIFICARE**  
CERTIFICATION DEPARTMENT MANAGER  
**ing. Dragoș Rosmeteniuc**





OICPE  
ELECTRIC PRODUCTS CERTIFICATION  
INDEPENDENT BODY

OICPE - ORGANISM INDEPENDENT PENTRU  
CERTIFICAREA PRODUSELOR ELECTRICE

[www.oicpe.ro](http://www.oicpe.ro)

Splaiul Unirii 313, lot 2, parter din constructia P+4, C1-U63  
030138, sector 3, Bucuresti - România  
031 426 0970  
[oicpe@oicpe.ro](mailto:oicpe@oicpe.ro)  
Nr. RC: J40/3946/2009  
CIF: RO25338954  
Cont: RO60CARP0452P00633990RO01-Patria Bank  
RO71TREZ5069XXX011505 - Trezorerie sector 3

Număr dosar  
certificare:  
Certification file no:

387/7-P

**ANEXĂ**

Annex

Exemplar nr:  
Copy No:

1/4

Pagina  
Page

3/5

Această anexă este valabilă numai cu **LICENȚA nr. 855/11.02.2022**

*This annex is valid only together with the LICENCE No*

Raport de evaluare a producției nr. **3.1/27.01.2022**

*Production assessment report No*

Titular licență (nume și adresă): **ROMIND T&G SRL, Bd. Biruinței nr. 162, oraș Pantelimon, jud. Ilfov, 077145, Romania**

*Licence holder (name and address):*

Denumire produs: **Detector de tensiune de tip capacitiv tip DETECT pentru instalațiile electrice interioare și exterioare, cu utilizare și pe timp cu precipitații**

*Product name:*

2

**DETECT 3 - 10 kV**  
(variantă)

**71/04.02.2019**

RI emis de OICPE-LICPE, în  
conformitate cu SR EN 61243-  
1:2006+A1:2010 și  
SF nr.137/2018 pct. 3.8.1 și  
3.8.2

**18/09.02.2022**

RI emis de OICPE-LICPE, în  
conformitate cu SR EN 61243-  
1:2006+ A1:2010, pct. 4.1,  
4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 5.2, 6.1,  
6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5,  
6.2.7, 6.2.8, 6.2.9, 6.3.1, 6.3.3,  
6.4.1, 6.4.4, 6.4.5, 6.4.6, 6.4.7  
și  
SF nr.137/2018 pct. 3.8.1 și  
3.8.2

Domeniu de tensiuni nominale: 3 – 10 kV

Frecvența nominală: 50 Hz

Grupa de indicare: III

Categoria: L

Categoria climatică: N

Sursa de alimentare: Baterie alcalină 9 V

Interval de temperatură și umiditate:

- 25 °C ... + 55 °C; 20 % ... 96 % Ur

Nivel de indicație sonoră: min. 67 dB (A)

Elemente de semnalizare:

- 12 LED-uri culoare roșie – prezența tensiunii

- 1 LED culoare verde – starea detectorului –  
în mod activ

- 3 LED-uri culoare portocalie – defectare  
detector / baterie descărcată

- 1 difuzor pentru semnalizare acustică

Masa: max. 0,365 kg

Dimensiuni:

- Lungime: 372 mm

- Diametru: 60 mm

Domeniu de utilizare:

Utilizare – Interior / Exterior în condiții uscate  
și cu precipitații

Tensiunea de prag:  $1,0 \text{ kV} < U_p \leq 1,35 \text{ kV}$

Serii: 48, 49, 50 / 2022

**MANAGER DEPARTAMENT CERTIFICARE**

CERTIFICATION DEPARTMENT MANAGER

**ing. Dragoș Rosmeteniuc**





OICPE  
ELECTRIC PRODUCTS CERTIFICATION  
INDEPENDENT BODY

OICPE - ORGANISM INDEPENDENT PENTRU  
CERTIFICAREA PRODUSELOR ELECTRICE

[www.oicpe.ro](http://www.oicpe.ro)

Splaiul Unirii 313, lot 2, parter din constructia P+4, C1-U63  
030138, sector 3, Bucuresti - România  
031 426 0970  
[oicpe@oicpe.ro](mailto:oicpe@oicpe.ro)  
Nr. RC: J40/3946/2009  
CIF: RO25338954  
Cont: RO60CARP0452P00633990RO01-Patria Bank  
RO71TREZ5069XXX011505 - Trezorerie sector 3

Număr dosar  
certificare:  
Certification file no:

38717-P

**ANEXĂ**

Annex

Exemplar nr:  
Copy No:

1/4

Pagina  
Page

4/5

Această anexă este valabilă numai cu **LICENȚA nr. 855/11.02.2022**

*This annex is valid only together with the LICENCE No*

Raport de evaluare a producției nr. **3.1/27.01.2022**

*Production assessment report No*

Titular licență (nume și adresă): **ROMIND T&G SRL, Bd. Biruinței nr. 162, oraș Pantelimon, jud. Ilfov, 077145, Romania**

*Licence holder (name and address):*

Denumire produs: **Detector de tensiune de tip capacitiv tip DETECT pentru instalațiile electrice interioare și exterioare, cu utilizare și pe timp cu precipitații**

*Product name:*

|   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | <b>DETECT 10 - 36 kV</b><br>(variantă) | <b>72/04.02.2019</b><br>RI emis de OICPE-LICPE, în<br>conformitate cu SR EN 61243-<br>1:2006+A1:2010 și<br>SF nr.137/2018 pct. 3.8.1 și<br>3.8.2<br><br><b>19/09.02.2022</b><br>RI emis de OICPE-LICPE, în<br>conformitate cu SR EN 61243-<br>1:2006+ A1:2010, pct. 4.1,<br>4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 5.2, 6.1,<br>6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5,<br>6.2.7, 6.2.8, 6.2.9, 6.3.1, 6.3.3,<br>6.4.1, 6.4.4, 6.4.5, 6.4.6, 6.4.7<br>și<br>SF nr.137/2018 pct. 3.8.1 și<br>3.8.2 | Domeniu de tensiuni nominale: 10 – 36 kV<br>Frecvența nominală: 50 Hz<br>Grupa de indicare: III<br>Categorie: L<br>Categorie climatică: N<br>Sursa de alimentare: Baterie alcalină 9 V<br>Interval de temperatură și umiditate:<br>- 25 °C ... + 55 °C; 20 % ... 96 % Ur<br>Nivel de indicație sonoră: min. 67 dB (A)<br>Elemente de semnalizare:<br>- 12 LED-uri culoare roșie – prezența tensiunii<br>- 1 LED culoare verde – starea detectorului –<br>în mod activ<br>- 3 LED-uri culoare portocalie – defectare<br>detector / baterie descărcată<br>- 1 difuzor pentru semnalizare acustică<br>Masa: max. 0,365 kg<br>Dimensiuni:<br>- Lungime: 372 mm<br>- Diametru: 60 mm<br>Domeniu de utilizare:<br>Utilizare – Interior / Exterior în condiții uscate<br>și cu precipitații<br>Tensiunea de prag: $3,6 \text{ kV} < U_p \leq 4,5 \text{ kV}$<br>Serii: 54, 55, 56 / 2022 |
|---|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**MANAGER DEPARTAMENT CERTIFICARE**

CERTIFICATION DEPARTMENT MANAGER

**ing. Dragoș Rosmeteniuc**





OICPE  
ELECTRIC PRODUCTS CERTIFICATION  
INDEPENDENT BODY

OICPE - ORGANISM INDEPENDENT PENTRU  
CERTIFICAREA PRODUSELOR ELECTRICE

[www.oicpe.ro](http://www.oicpe.ro)

Splaiul Unirii 313, lot 2, parter din constructia P+4, C1-U63  
030138, sector 3, Bucuresti - România  
031 426 0970  
[oicpe@oicpe.ro](mailto:oicpe@oicpe.ro)  
Nr. RC: J40/3946/2009  
CIF: RO25338954  
Cont: RO60CARP0452P00633990RO01-Patria Bank  
RO71TREZ5069XXX011505 - Trezorerie sector 3

Număr dosar  
certificare:  
Certification file no:

387/7-P

## ANEXĂ

Annex

Exemplar nr:  
Copy No:

1/4

Pagina  
Page

5/5

Această anexă este valabilă numai cu **LICENȚA nr. 855/11.02.2022**

*This annex is valid only together with the LICENCE No*

Raport de evaluare a producției nr. **3.1/27.01.2022**

*Production assessment report No*

Titular licență (nume și adresă): **ROMIND T&G SRL, Bd. Biruinței nr. 162, oraș Pantelimon, jud. Ilfov, 077145, Romania**

*Licence holder (name and address):*

Denumire produs: **Detector de tensiune de tip capacitiv tip DETECT pentru instalațiile electrice interioare și exterioare, cu utilizare și pe timp cu precipitații**

*Product name:*

4

**DETECT 36 - 110 kV**  
(variantă)

**73/04.02.2019**

RI emis de OICPE-LICPE, în  
conformitate cu SR EN 61243-  
1:2006+A1:2010 și  
SF nr.137/2018 pct. 3.8.1 și  
3.8.2

**20/09.02.2022**

RI emis de OICPE-LICPE, în  
conformitate cu SR EN 61243-  
1:2006+ A1:2010, pct. 4.1,  
4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 5.2, 6.1,  
6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5,  
6.2.7, 6.2.8, 6.2.9, 6.3.1, 6.3.3,  
6.4.1, 6.4.4, 6.4.5, 6.4.6, 6.4.7  
și  
SF nr.137/2018 pct. 3.8.1 și  
3.8.2

Domeniu de tensiuni nominale: 36 - 110 kV

Frecvența nominală: 50 Hz

Grupa de indicare: III

Categoria: L

Categoria climatică: N

Sursa de alimentare: Baterie alcalină 9 V

Interval de temperatură și umiditate:

- 25 °C ... + 55 °C; 20 % ... 96 % Ur

Nivel de indicație sonoră: min. 67 dB (A)

Elemente de semnalizare:

- 12 LED-uri culoare roșie – prezența tensiunii  
- 1 LED culoare verde – starea detectorului –  
în mod activ

- 3 LED-uri culoare portocalie – defectare  
detector / baterie descărcată

- 1 difuzor pentru semnalizare acustică

Masa: max. 0,385 kg

Dimensiuni:

- Lungime: 535 mm

- Diametru: 60 mm

Domeniu de utilizare:

Utilizare – Interior / Exterior în condiții uscate  
și cu precipitații

Tensiunea de prag:  $11,0 \text{ kV} < U_p \leq 16,2 \text{ kV}$

Serii: 57, 58, 59 / 2022

**MANAGER DEPARTAMENT CERTIFICARE**

CERTIFICATION DEPARTMENT MANAGER

**ing. Dragoș Rosmeteniuc**

